

## 令和3年度鴨川市水道局放射性物質検査結果

検査場所	採水日		Cs-134	Cs-137
保台浄水場	令和3年6月1日	原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
横渚浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
東町浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
奥谷浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出

検査場所	採水日		Cs-134	Cs-137
保台浄水場	令和3年12月1日	原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
横渚浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
東町浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
奥谷浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出

検査場所	採水日		Cs-134	Cs-137
保台浄水場	令和3年9月7日	原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
横渚浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
東町浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
奥谷浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出

検査場所	採水日		Cs-134	Cs-137
保台浄水場	令和4年3月1日	原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
横渚浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
東町浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
奥谷浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出