

令和6年度鴨川市水道局放射性物質検査結果

検査場所	採水日		Cs-134	Cs-137
保台浄水場	令和6年6月20日	原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
横渚浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
東町浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
奥谷浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出

検査場所	採水日		Cs-134	Cs-137
保台浄水場	令和6年12月20日	原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
横渚浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
東町浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
奥谷浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出

検査場所	採水日		Cs-134	Cs-137
保台浄水場	令和6年9月20日	原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
横渚浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
東町浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
奥谷浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出

検査場所	採水日		Cs-134	Cs-137
保台浄水場	令和7年3月13日	原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
横渚浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
東町浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出
奥谷浄水場		原水	不検出	不検出
		浄水	不検出	不検出