

## 御庄加圧所 給水ポンプユニット更新工事

### 第1節 工事概要

本工事は、御庄加圧所に設置してある給水ポンプユニット（2号送水ポンプ）及び制御盤の更新を実施するものである。

### 第2節 工事内容

- 1) ポンプ及び制御盤交換作業
- 2) 試運転調整

### 第3節 機器仕様（既設給水ポンプユニット）

品 名：IJ2 50-5.5×2W

製造元：株式会社 日立製作所

給水ポンプユニット（2号送水ポンプ）及び制御盤が更新対象

| 品名           | 詳細                 | 数量 | 単位 |
|--------------|--------------------|----|----|
| NJP 形モートルポンプ | 型式:NJP2 40×3-E65.5 | 1  | 台  |
| 制御盤          |                    | 1  | 面  |
| シートパッキン      |                    | 1  | 枚  |

### 第4節 工事範囲

- 1) 機器の製作、据付工事
- 2) 機器廻りの配線工事、配管工事
- 3) 既設機器の撤去処分
- 4) その他上記に関する諸工事および試験調整工事