

出野尾・宮本配水場 残留塩素計更新工事

第1節 工事概要

本工事は、出野尾・宮本配水場に設置してある残留塩素計3台（出野尾：1台，宮本2台）の更新工事を実施するものである。

第2節 工事内容

- 1) 残留塩素計設置撤去：3台
- 2) 試運転調整：3台

第3節 機器仕様

- 1) 名 称：残留塩素計

測定方法	ボーラロググラフ方式
洗浄方法	水流ビーズ式
測定範囲	残留塩素濃度：0～3mg/ℓ
繰返性	±3%フルスケール以内
資料水条件	圧力 0.02～0.5MPa 以下
	pH 値 5.8～8.6
接点容量	AC230V3A, DC30V3A
概略寸法	1500H×390W×300D

第4節 工事範囲

- 1) 機器の製作，据付工事
- 2) 機器廻りの配線工事、配管工事
- 3) 既設機器の撤去処分
- 4) その他上記に関する諸工事および試験調整工事