

大房受水場 電動弁点検整備工事

第1節 工事概要

本工事は、大房受水場に設置してある送水ポンプ電動弁2台の点検整備工事を実施するものである。

第2節 工事内容

- 1) 電動弁点検整備及び部品交換：2台
- 2) 電動弁試運転調整：2台

第3節 機器仕様

- 1) 品 名：送水ポンプ電動弁（LTKD-01）
製造元：西部電機㈱

品名・規格	1台当たり	合計
リミットスイッチ（ES-22 ギヤ付き）	1個	2個
トルク・インター用マイクロスイッチ	1個	2個
端子台・Tサポート	1個	2個
配線材	1個	2個
スペースヒータ	1個	2個
グルース	1個	2個
ガスケット類	1個	2個
ビス・ボルト類	1個	2個
リミットスイッチギヤユニット	1個	2個
トルクスイッチユニット	1個	2個
インターロックスイッチユニット	1個	2個
開度計（指示針・特殊メモリイタ含）	1個	2個
ポテンショメータ（CP-6・1連・500Ω）	1個	2個
セイミッタ（RI-0209）	1個	2個
グラントパッキン	1枚	2枚

第4節 工事範囲

- 1) 機器の点検整備工事
- 2) 機器の部品交換工事
- 3) 発生材の撤去処分
- 4) その他上記に関する諸工事および試験調整工事