

入札質問回答書

工 事 名 小向ダム2号取水ポンプ更新工事

工事場所 南房総市和田町小向129番地

入 札 日 令和8年 9月 4日

質問項目	特記仕様書に記載されている水中深井戸ポンプの仕様について
質問内容	吐出量が1.8/3.6 m ³ /min と2点記載されている一方で、全揚程が41mと1点のみの記載となっておりますが、記載されている全揚程はどちらの吐出量に対する値となりますでしょうか。
回 答	全揚程41mはダムから浄水場の全揚程であり、機器の仕様としては全揚程64/38mとします。