

検査報告書

鋸南町長 白石 治和 様

第 26D006018R1 号
令和8年2月25日

検査の結果を下記の通り報告します。

件名	浄水場発生汚泥溶出検査		
試料種類	汚泥		
採取場所	安房郡鋸南町元名1350番地(鋸南町浄水場 天日乾燥床)		
採取年月日	令和8年2月12日	時 間	
採取者	笹生 裕史		

株式会社 総合環境分析
神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目13番2号
電 話 045-929-0033
F A X 045-929-0039

検査対象	単位	溶出試験値	基準値	検査方法
アルキル水銀化合物	mg/l	不検出(0.0005未満)	検出されないこと	昭46.環告第59号付表3
水銀又はその化合物	mg/l	0.0005未満	0.005	昭46.環告第59号付表2
カドミウム又はその化合物	mg/l	0.01未満	0.09	JIS K 0102-3 14.5
鉛又はその化合物	mg/l	0.05未満	0.3	JIS K 0102-3 13.5
有機燐化合物	mg/l	0.1未満	1	JIS K 0102-4 7.2.1及び7.2.3
六価クロム化合物	mg/l	0.05未満	1.5	昭48.環告第13号別表第1
砒素又はその化合物	mg/l	0.01未満	0.3	JIS K 0102-3 20.5
シアン化合物	mg/l	0.1未満	1	JIS K 0102-2 9.3.2及び9.5
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.0005未満	0.003	昭46.環告第59号付表4
トリクロロエチレン	mg/l	0.005未満	0.1	JIS K 0125 5.2.2
テトラクロロエチレン	mg/l	0.005未満	0.1	JIS K 0125 5.2.2
ジクロロメタン	mg/l	0.02未満	0.2	JIS K 0125 5.2.2
四塩化炭素	mg/l	0.002未満	0.02	JIS K 0125 5.2.2
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004未満	0.04	JIS K 0125 5.2.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02未満	1	JIS K 0125 5.2.2
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04未満	0.4	JIS K 0125 5.2.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.005未満	3	JIS K 0125 5.2.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006未満	0.06	JIS K 0125 5.2.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002未満	0.02	JIS K 0125 5.2.2
チウラム	mg/l	0.006未満	0.06	昭46.環告第59号付表5
シマジン	mg/l	0.003未満	0.03	昭46.環告第59号付表6の第1
チオベンカルブ	mg/l	0.02未満	0.2	昭46.環告第59号付表6の第1
ベンゼン	mg/l	0.01未満	0.1	JIS K 0125 5.2.2
セレン又はその化合物	mg/l	0.01未満	0.3	JIS K 0102-3 26.4
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05未満	0.5	昭46.環告第59号付表7の第3
以下余白				
備考	検液の作成方法は、昭48.環告第13号によります。			