

1. 配水管布設 ϕ 250mm

配水管材料集計表

名 称	形 状・寸 法	単位	数 量					
			配管図番号					計
			(1)	(2)				
ダクタイル鋳鉄管	G X形 S種 φ250 × 5.00	本		50			切管 10	60
二 受 T 字 管	G X形 φ250 × φ100	個		2				2
曲 管	G X形 φ250 × 45°	個		8				8
	G X形 φ250 × 11 1/4°	個		2				2
両 受 曲 管	G X形 φ250 × 45°	個		5				5
	G X形 φ250 × 22 1/2°	個		1				1
フランジ付 T 字管	G X形 φ250 × φ75	個		1				1
耐 震 補 修 弁	φ75 H=400	基		1				1
地下式急速空気弁	レバー式 φ25	基		1				1
フランジ接合部材	φ75	組		1				1
空 気 弁 用 鉄 蓋	φ600 H100mm	個		1				1
空 気 弁 ボ ッ ク ス	φ600 上部200mm下部200mm底板40mm	組		1				1
継 ぎ 輪	G X形 φ250	個		3				3
急 速 空 気 弁	ねじ込み形 φ25	基		1				1
ライニング鋼管用継手	ソケット φ30	個		1				1
サドル付分水栓	φ250×30	基		1				1
ラ イ ナ ー	G X形 φ250	組		17				17
G - L i n k	G X形 φ250	組		20				20
異 形 管 接 合 材	G X形 φ250	組		11				11
ポリエチレンスリーブ	φ250	m		303.03				303
固定用ゴムバンド	φ250	個		188.00				188
明 示 テ ー プ	φ250	m		303.03				303
明 示 シ ー ト	W=400	m		293.2				293

配水管布設工事（労務）

[illegible]

φ 250mm 切管集計表

	切 管 長					組 み 合 わ せ 表		計	
								管長	残
甲 切 管		GX-G 2.85	GX-G 1.23			1	 2.85  1.73 GX-G G-GX	4.58	0.42
		GX-G 3.35	GX-G 2.70			2	 3.35  1.33 GX-G G-GX	4.68	0.32
		GX-G 3.49				3	 3.49  1.13 GX-G G-GX	4.62	0.38
		GX-G 0.84				4	 1.40  2.37 GX-G G-GX	3.77	1.23
		GX-G 1.40				5	 1.23  3.47 GX-G G-GX	4.70	0.30
		GX-G 3.74				6	 2.77  1.63 GX-G G-GX	4.40	0.60
		GX-G 1.23				7	 1.23  1.47 GX-G G-GX	2.70	2.30
		GX-G 2.77				8	 2.70  1.00 GX-G G-GX	3.70	1.30
計		19.67	3.93		23.60	9	 0.84  4.02 GX-G G-GX	4.02	0.98
乙 切 管		G-GX 4.02				10	 3.74  GX-G	3.74	1.26
		G-GX 1.73							
		G-GX 1.13							
		G-GX 2.37							
		G-GX 3.47							
		G-GX 1.47							
		G-GX 1.33							
		G-GX 1.00							
計		18.15			18.15	▽ は切断口数		40.91	9.09

- | | | | | |
|------------------|-----------|---|---------------|------|
| ① 総切管長 | L = 40.91 | m | ⑤ 鋳鉄管切断・溝切加工工 | 口 |
| ② 総残管長 | L = 9.09 | m | ⑥ 溝切加工工 | 口 |
| ③ 総直管長 L = ①+② = | 50.00 | m | ⑦ 挿口加工工 | 口 |
| ④ 切管用直管本数 (GX) = | 10 | 本 | ⑧ 鋳鉄管切断工 | 19 口 |
| (K) = | | | | |