

入札質問回答書

工 事 名 鴨川市内点々舗装工事

工事場所 鴨川市内全域

入 札 日 令和8年8月28日

質問項目	
質問内容	① 本復旧工、区画線設置工とありますが、仮復旧工の施工時期はいつなのですか。 ② 水道工事について、漏水修繕工事の路盤完成時の仮復旧舗装と考えられますが、同時に施工するのか、何日か余裕があるのか質問します。 ③ 仮復旧工（As10cm）とありますが、二層仕上げをする事ですか。
回 答	①仮復旧工は、漏水修理等の発生に伴い必要となる舗装復旧を想定しているため、現時点では施工時期を特定していません。なお、本復旧工は、仮復旧施工済み箇所のうち舗装の劣化が著しい箇所を対象として実施することを想定しています。 ②漏水修理工事との同時施工は想定していません。仮復旧工については、漏水修理後、施工箇所の発生状況を踏まえ、複数箇所を取りまとめて施工することを想定しています。 ③お見込みのとおり、仮復旧工（As10cm）は二層仕上げを想定しており、適用箇所は国道及び県道等の交通量の多い路線を想定しています。